


1 PLANTA BAIXA - QUADRA
1:100




Nota SPDA:
A fixação da cordoalha para aterramento do SPDA deverá ser fixado à viga metálica da estrutura através do terminal de fixação tipo prensa com 4 parafusos. A cordoalha deverá ser fixada à haste Cooperweld através de solda exotérmica dentro da caixa de inspeção metálica. Quadro de distribuição também deverá ser aterrado.

2 DETALHE DO ATERRAMENTO DO SPDA SEM ESCALA


Legenda de condutos	
SPDA	

Legenda - TÉRREO	
	BEP - 5 terminais 180x150x90mm Polipropileno
	Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 3,00m


Lista de materiais - TÉRREO	
SPDA	
Aterramento	
Barramento de equipotencialização	
5 terminais	1 pç
Caixa de inspeção	
Cimento - Ø300x300mm	16 pç
Haste de aterramento - cobreada 5/8" x 3,00m	16 pç
Condutores de proteção (SPDA)	
Cabo de cobre NÚ - 7 fios	
35mm²	13.66 m
50mm²	117.97 m



3 PLANTA BAIXA - CAIXA D'ÁGUA
1:50




4 DETALHE DO PÁRA-RAIO - CAIXA D'ÁGUA
1:50




NOTA: Utilização interna ou externa podendo embutir ou sobrepor.
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS 18x14cm EM PVC


5 EX.: LIGAÇÕES POSSÍVEIS NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP) SEM ESCALA




6 FIXAÇÃO ISOLADOR REFORÇADO CHAPA DE ENCOSTO SEM ESCALA




7 TENSIONAMENTO DE CONDUTOR EM ISOLADORES SEM ESCALA



8 FIXAÇÃO ISOLADOR REFORÇADO 90° P/ QUINAS SEM ESCALA



9 DETALHAMENTO DA VALA SEM ESCALA



10 DETALHAMENTO DA CAIXA DE ATERRAMENTO SEM ESCALA

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO: _____ FISCALIZAÇÃO: _____

ROBERTO BRIGIDO COELHO NUNES
Arquiteto e Urbanista
RUB 249222-1
PROJETISTA

LOCAL:	GUARACIABA DO NORTE/CE	DESENHO:	01/01	PRANCHA N°:	01/01
PROJETISTA:	ROBERTO BRIGIDO COELHO NUNES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU 249222-1	ESCALA:			
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE	INDICADA:			
DESENHISTA:	JADE ELENA	DATA:			
ARQUIVO:	CONSTR_ESC_GA_SPDA_R1.DWG	DEZEMBRO/2022			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE

SPDA
PLANTA BAIXA DA QUADRA E DA CAIXA D'ÁGUA E DETALHES

JOTA BARROS PROJETOS
RUA MARCELO ASSUNÇÃO, 141-115
FONE: 33.800.0000
E-MAIL: contato@jotaprojetos.com.br
www.jotaprojetos.com.br

Governo Municipal